

№ 002465



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 31.08.2021г по 30.08.2026г.

Код ОКПД 2 23.61.11.190

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41.H001749

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Бонолит Калуга» (ООО «Бонолит Калуга») ОГРН 1074011000018. Адрес: 249070, РОССИЯ, Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино, улица Промышленная, дом 1, строение 1, телефон: 8 (848431) 594-80, email: info-kaluga@bonolit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Бонолит Калуга» (ООО «Бонолит Калуга») ОГРН 1074011000018. Адрес: 249070, РОССИЯ, Калужская область, Малоярославецкий район, село Маклино, улица Промышленная, дом 1, строение 1, телефон: 8 (848431) 594-80, email: info-kaluga@bonolit.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38, корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.OC41 от 20.10.2020г. до 19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Конструкция из блоков неармированных стеновых из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения, выпускаемых по ГОСТ 31360 (См. приложение – бланк № 002466). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. (См. приложение – бланк № 002466).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1182/1, 1182/2 от 21.08.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи»)
№ RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до 17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М. С. Сидор
Е. В. Быстрова

Макеев С.В.

Быстрова М.Н.



№ 002466



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС41.Н001749

Код ОК 034 (ОКПД 2)	Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта	Показатели пожарной опасности строительной конструкции
23.61.11.190	Конструкция из блоков неармированных стеновых из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения марки по средней плотности не ниже D300, класса по прочности на сжатие не ниже B1,5, толщиной не менее 200 мм, выпускаемых по ГОСТ 31360. Серийный выпуск.	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/м пог. - REI360
23.61.11.190	Конструкция из блоков неармированных стеновых из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения марки по средней плотности не ниже D300, класса по прочности на сжатие не ниже B1,5, толщиной не менее 200 мм, выпускаемых по ГОСТ 31360. Серийный выпуск.	ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность».	Класс пожарной опасности K0 (45)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

M. Ceeef
Fuf

Макеев С.В.

Быстрова М.Н.

